

1.ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Едини цы измере ния	Норма тив	Фактическая величина	Для катего рии МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечан ия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию и пути движения						
	Высота бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	см	≤2,5	нет			
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	см	≥5	нет		установка	
	Защитные ограждения на сложных транспортных развязках, перекрестках, знаков и табличек о пешеходных переходах		налич ие				Не требуется
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа		налич ие	нет		установка	
	Звуковые приставки к светофорам на наиболее оживленных перекрестках		налич ие	нет			Не требуется
	-ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	≥120	126	К		
	Знак доступности учреждения		наличи е	нет	СОК	установка	
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	≤50	25	ОК		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	≥5 (не менее 1 места)	нет	ОК	создание	Имеется место
	Размер места со специальным знаком	см	350х50 0	нет	К	установка	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения:	см	≥180	≥180	ОК		
	-указатели направления движения		налич ие	нет	ГОК	установка	
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую		налич ие	нет	С	установка	

	функцию						
	-места отдыха: через 200 м		наличие	нет	О	установка	
	Открытая лестница:			нет		установка	
	-высота подъема	м					
	-поручни на высоте	см	90	нет	О	установка	
	-рельефная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	80	нет	С	установка	
	Пандус *			нет		установка	
	-высота подъема	%	≤10		ОК		
	-уклон	H/L	от 1/20 до 1/12		ОК		
	Поручни с двух сторон						
	-на высоте	см	70		К		
	-на высоте	см	90		О		
	Бордюрный пандус			нет		установка	
	- максимальная длина	см	≤200				
	- ширина	см	≥100				
	- тактильными указателями, выполняющими предупредительную функцию		наличие	нет			

*Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН *	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Высота площадки	см	-	30			
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	≥140x200 или 150x185	175x600	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см		наличие	нет	СОК	установка	
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	СОК		
	Навес		наличие	имеется	ОК		
	Водоотвод		нет	имеется	ОК	установка	
	Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	ГСО		
	Разворотные площадки:			нет	К	установка	
	-внизу	см	≥150x150				
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	≥150x150				
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	ОК	установка	
	- на высоте	см	70		К		
	- на высоте	см	90		О		
	-горизонтальные завершения вверх и вниз с нетравмирующим	см	≥30		ОК		

	окончанием						
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	ОК	установка	
	Пандус						
	-высота подъема	%	≤10	≤10	ОК		
	-уклон	H/L	от 1/20 до 1/12	от 1/20 до 1/12	ОК		
	Поручни с двух сторон						
	-на высоте	см	70	имеются	К		
	-на высоте	см	90	имеются	О		
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	нет	ОК	установка	
1	Тамбур I			имеется			
	Габариты: глубина X ширина	см	≥180x135 или 150x200	110x130	К	реконструкция	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р	К		
	- ширина проема в свету	см	≥120	116	К	реконструкция	
	-высота порога наружного, внутреннего	см	≤1,3	Более 1,3	К		
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	нет	С	установка	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Коридор						
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	≥200	нет	К		Не требуется
	Разворотные площадки	см	150x150		К		
2	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	нет	ГСОК		
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	≥1 на этаж	Не требуется	О		
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	≥1 на этаж	Не требуется	К		
	Выступы в зоне движения	см	≤ 10	Не требуется	С		
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		нет	наличие			
	Высота подъема	м	-	1,35			
	Уклон марша	H/L	≤1/2	0,4	О		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60	нет	С	установка	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	нет	С	установка	
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	СО	установка	
	- на высоте	см	90		СО		
	-горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не	см	30		СО		

	травмирующим окончанием						
	Лестница № 2(вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)			нет			Не требуется
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	нет			Не требуется
	Кабина:						
	- габариты (глубина X ширина)	см	≥150x110		К		
	- ширина дверного проема	см	≥80*		К		
	- поручни		наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие		С		
	Знак доступности		наличие		СК		
	Пандус внутренний к лестнице № **		наличие	нет			Не требуется
	Ширина марша	см	100		К		
	Уклон	Н/Л	≤1/8		К		
	Разворотные площадки внизу,верху.	см	≥150x150		К		
	Поручни с двух сторон:		наличие		ОК		
	- на высоте	см	70		К		
	-на высоте	см	90		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	см	30		СК		
	Пандус переносной		наличие	нет	К	установка	
	Подъемник для инвалидов		наличие	нет			
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)		наличие		ОК		

*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

** При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН *	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок № 1	ед.					
	Высота рабочей поверхности	см	80-110	100	К		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150	90x150	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
64	Обслуживание в кабинете № 14	ед.		да			

	Ширина проема двери в свету:	см	≥90	90	ОК		
	Габариты зоны сидения - глубина	см	≥120	120	О		
	Зона для кресла-коляски	см	≥150x150	≥150x150	К		Требуется переносной пандус
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90	65	ОК		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.		нет			Не требуется
	Ширина полосы движения	см	≥120		ОК		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110		К		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.		нет			Не требуется
	Ширина x глубина	см	≥160x180		К		
	Место для сидения		наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие		О		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		нет	ОК		Не требуется
	Доля мест для колясочников	%	≥2		К		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	≥120		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	≥1		Г		
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ № помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
53,	Санузел		наличие	имеется			

54							
	Знак доступности помещения		наличие	нет	ОК	установка	
	Ширина дверного проема		≥90	70		реконструкция	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	нет	С	установка	
	Количество кабин	ед.	≥1	1	ОК	реконструкция	
	- ширина дверного проема	см	≥90	90	К		
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	≥180x165	73x121	К	реконструкция	
	-опорные поручни		наличие	нет	ОК	установка	
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	≥80x120	нет	К	установка	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	нет	О	установка	
	Знак доступности кабины		наличие	нет	ОК	установка	
	Раковина с опорным поручнем		наличие	нет	ОК	установка	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	≥130x85		К		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85		ОК		
	- высота сиденья унитаза	см	44-46				
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	нет	С	установка	

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	нет	С	установка	
	Надписи:		наличие	нет	ГС	установка	
	Размещение на высоте	см	≥150 и ≤ 450		ГСК		
	Высота прописных букв	см	≥7,5		С		
	Освещенность		наличие	нет	С	установка	
	Указатели, пиктограммы		наличие	нет	С	установка	
	Размещение на высоте	см	≤200				
	Высота прописных букв	см	≥7,5				
	Освещенность		наличие	нет	С	установка	

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	нет	С	установка	
	-высота размещения	см	60-110		С		
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	нет	С		
	-на кнопках управления лифта		наличие	нет	С		
	-на поручнях лестниц		наличие	нет	С		
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие	нет			
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт.	наличие	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	наличие	нет	ГС	установка	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	шт.	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *			нет			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	нет		установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	нет	ГСОК	установка	