

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край г. Зеленогорск ул. Майское шоссе, 12, тел.3-04-10, [zelenogpn@vandex.ru](mailto:zelenogpn@vandex.ru);  
телефон доверия 8 (39169) 4-01-23

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 3 / 1 / 1  
об устранении нарушений

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
общеобразовательная школа № 176» в лице директора Дресвянского Сергея Александровича  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и  
т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 3

(наименование органа ГПН)

от «16» января 2018 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О  
пожарной безопасности»

в период с 10 часов 30 минут по 12 часов 00 минут «17» января 2018 года проведена  
внеплановая выездная проверка

Инспектором ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России, капитаном

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
внутренней службы Корниенко Анной Васильевной

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  
школа № 176». расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, 40

совместно с директором МБОУ СОШ № 176 Дресвянским Сергеем Александровичем;

заведующим хозяйством МБОУ СОШ № 176 Галеевой Юлией Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной  
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	В здании школы на путях эвакуации допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2: горючесть–Г2, воспламеняемость–В2,	Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*, п.5.3	29.12.2018

	дымообразующая способность –ДЗ, токсичность –Т2, распространение пламени –РП2(используется линолеум, несоответствующий классу пожарной опасности)		
2.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты здания школы	«Правила противопожарного режима в РФ» п.61	31.08.2018

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОФГПН СУ ФПС № 19 МЧС России

Корниенко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“ 17 ” января 2018 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

“ 17 ” января 2018 г.

Директор МБОУ СОШ № 176  
Дресвянский Сергей Александрович  
(должность, фамилия, инициалы)